Lidköpings kommun

DELEGATIONSBESLUT

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö-Hälsa

Beslutsdatum	Beslutsnummer
2018-06-15	Nr M0207

Dnr: 2018/MBN1061

LIDKÖPINGS KOMMUN
BARN- OCH SKOLNÄMND
2018 -06- 18
Dnr.....

Lidköpings kommun
Barn- & skolnämnden
531 88 LIDKÖPING

Fastighet: Tun 7:100 – 7:101

Organisationsnr: 2120001694

Ärende: Bristande inonhustemperatur

Handläggare Maria Barrestig

Bakgrund: Vid rutinmässig hälsoskyddstillsyn, 2018-05-16, på Tuns förskola uppmärksammades att inomhustemperaturen var väldigt hög. Vid inspektionstillfället hängde en termometer i hallen på Pärlan på Tuns förskola, den visade en temperatur på 29 grader Celcius. Under vintern upplevs temperaturen lokalen mycket kall. Personalen uppger att de har påpekat problemet vid flertalet tillfällen men att inga åtgärder har vidtagits.

Vid inspektionstillfället gjordes bedömningen, av både miljö- & hälsoskyddsinspektör samt närvarande personal, att temperaturen inne Pärlan på Tuns förskola överskred Folkhälsomyndighetens riktvärden för temperatur inomhus (FoHMS 2014:17).

Bedömning: Miljö- och byggnämnden bedömmer att åtgärder behöver vidtas för att inomhustemperaturen inte avviker från Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMS 2014:17).

Beslut:

Miljö- och byggnämnden förelägger Barn- & skolnämnden i Lidköpings kommun, organisationsnr: 2120001694, följande:

- Senast **2018-06-30** till Miljö-Hälsa inkomma med åtgärdsförslag för hur inomhustemperaturen på Tuns förskola ska regleras för att inte avvika från Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMS 2014:17).

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808).

Bilaga: Hur beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen.

Underskrift	Utdragsbestyrkande	Beslutsexpediering
Maria Barrestig		

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Information om hur man överklagar

Om Ni inte är nöjd med detta beslut, kan Ni överklaga det hos Länsstyrelsen.

Överklagan ska ske skriftligen. Av skrivelsen ska det framgå vilket beslut som avses, ärendets diarienummer och vad i beslutet som överklagas. Det gäller även en eventuell avgift.

Skriv varför ni tycker att beslutet är fel och hur ni tycker att beslutet ska ändras. Ni bör även skicka med handlingar som stödjer er uppfattning.

För att ärendet ska kunna prövas måste överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag Ni tog del av beslutet. Det är viktigt att det signerade mottagningsbeviset skickas tillbaka till nämnden.

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också person-/organisationsnummer, postadress och telefonnummer dagtid och eventuell fastighetsbeteckning.
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka då med en fullmakt som styrker detta.

Överklagandet ska vara ställt till: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Skickas till: Lidköpings kommun
Miljö- och byggnämnden
531 88 Lidköping.

Om överklagan inkommit i rätt tid, skickas den vidare till Länsstyrelsen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet, såvida inte miljö- och byggnämnden ändrar beslutet på det sätt du begärt.

För mer information, kontakta Lidköpings kommun på telefon 0510-77 00 00 eller miljohalsa@lidkoping.se

LIDKÖPING, GÖTENE OCH GRÄSTORPS KOMMUNER
Miljö-Hälsa

Post
Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad
531 88 LIDKÖPING vid Vänern

Besök
Stadshuset
Skaragatan 8

Telefon
0510-77 00 00

Org.nr
212000-1694
VATnr
SE212000169401

Internet
www.lidkoping.se
E-post
miljohalsa@lidkoping.se