

Svar på föreläggande Dnr: 2018/MBN 1061


2018-05-16 gjordes en hälsoskyddstillsyn i Tuns förskola och en väggtermometer i hallen visade på 29 grader Celsius. Denna dag var en av flera dagar med onormalt varm utetemperatur och det finns en stark koppling till detta. Dagen då tillsynen gjordes har vi en uppmätt temperatur på 34 grader Celsius. Denna är uppmätt genom en uppkopplad temperaturgivare vid Tun Skola, men borde vara representativ även vid förskolan några hundra meter därifrån. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMS 2014:17) finns en acceptans för högre temperaturer inomhus under en kortare period vilken ram detta faller inom.

Barn- & Skolnämnden fick tidigare under våren ett föreläggande kring Stenporten då också en hög inomhustemperatur påpekats vid inspektionstillfället (2018 MBN/0887). En digital temperaturloggning gjordes därför under perioden 2018-05-23 till 2018-06-17. Denna visar att innetemperaturen över dygnet varierade mellan 20-24 grader Celsius. Mitt på dagen under ett par dagar översteg innetemperaturen 24 grader Celsius och under 2 av dagarna översteg temperaturen 26 grader Celsius. Utetemperaturen var då över 30 grader Celsius.

Barn- & Skolnämnden bedriver verksamhet i ett flertal förskolor och skolor som är byggda på ett sätt som gör att man måste kunna acceptera vissa dagar med övervärme under vissa perioder av året. Enda möjligheten att begränsa detta är att bygga in system med luftkonditionering eller att möjligtvis installera yttre solavskärmning. Detta är kostsamma åtgärder och de måste ställas i relation dels till hur ofta övertemperaturer inträffar och också till den acceptans som finns för detta i Folkhälsomyndighetens allmänna råd för temperatur inomhus (FoHMS 2014:17).

LIDKÖPINGS KOMMUN

Barn & Skola



Mario Melani

Ordförande, barn- och skolnämnden